

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01*

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09-140/11
о назначении административного наказания

« 31 » 05 2011 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Земляников А. В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № СЗ-140/11 , -

УСТАНОВИЛ:

23.05.2011 главный специалист Мосжилинспекции Петрова С.В. произвел проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее: Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района "Северное Тушино", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Планерная ул., д. 22, к. 1, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 3.4, п. 3.6, п. 3.10, п. 4.1, п. 4.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов" (утвержден распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 № 640-РП), п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утвержден распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.97 № 872-РП), а именно:

Неисправны заполнения продухов в подвале дома по адресу Планерная ул., д. 22, к. 1;

Нарушена теплоизоляция системы горячего водоснабжения в подвале дома по адресу Планерная ул., д. 22, к. 1;

Негерметичность запорной арматуры системы холодного водоснабжения в подвале дома по адресу Планерная ул., д. 22, к. 1;

Течь фекальной канализации в подвале дома по адресу Планерная ул., д. 22, к. 1;

Разукомплектовано оборудование пожарных шкафов на лестничных клетках дома по адресу Планерная ул., д. 22, к. 1.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Экопром» (ЛТС «Есопром»)

125424, г. Москва, Стратонавтов проезд, д.9 корп.2, ИНН 7734658484, КПП 773301001,
телефон/факс: (499)492-02-21; 8(495)949-73-22;

от _____ № _____

**И.о. директора
ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»
Иванову М.И.**

АКТ

Комиссия в составе: гл. специалиста ИЖН СЗАО г. Москвы
Оганесян М.Б. гл. инженера ЗАО «Экопром» Бедретдиновой М.М.,
мастера ОДС № 9 Кучеренко М.А., составила настоящий акт о том, что
по адресу: Планерная ул., д.22 корп.1 – засечены продухи в подвале
дома, восстановлена изоляция ГВС, устранена не герметичность
запорной арматуры системы ГВС в подвале, выполнен ремонт
канализационной трубопровода.

Пожарные шкафы укомплектованы пожарными рукавами
(Постановление № 09-140/11.

Акт подписали:



**Оганесян М.Б.
Бедретдинова М.М.
Кучеренко М.А.**