

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09-154/11
о назначении административного наказания

« 28 » июня 2011 г.

г. Москва

Первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города
Москвы

Плотников Д.В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № СЗ-154/11 , -

УСТАНОВИЛ:

31.05.2011 главный специалист Мосжилинспекции Петрова С.В. провела проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее: Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района "Северное Тушино", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Вилиса Лациса ул., д. 31, к. 2, Героев Панфиловцев ул., д. 35, совершило нарушение требований норматива г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утвержден распоряжением Премьера правительства Москвы от 12.08.97 № 872-РП), а именно:

Разукомплектованы шкафы пожаротушения на лестничных клетках подъездов дома необходимыми элементами по адресу Вилиса Лациса ул., д. 31, к. 2;

Разукомплектованы шкафы пожаротушения на лестничных клетках подъезда дома необходимыми элементами по адресу Героев Панфиловцев ул., д. 35.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11,
Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сладострой»

Юридический адрес: 123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24.
Фактический адрес: 123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24, оф.222
Тел.: 496-97-92; Факс: 948-47-54

АКТ


Комиссия в составе: главный специалист ЖИ СЗАО Петрова С.В., ведущий инженер ГУП ДЕЗ «Северное Тушино» Николашена Л.В. главный инженер ООО «Сладострой» Самсонова Е.Ю., проверила выполнение работ (постановление №09-154/11 от 28.06.2011 г.) по адресу: ул.Вилиса Лациса д.31 к.2.

- шкафы пожаротушения на л/к укомплектованы полностью.

Главный специалист ЖИ СЗАО

Ведущий инженера
ГУП ДЕЗ «Северное Тушино»

Главного инженера
ООО «Сладострой»



С.В.Петрова

Л.В.Николашена

Е.Ю.Самсонова



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сладострой"

Юридический адрес: 123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24.
Фактический адрес: 123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24, оф.222
Тел.: 496-97-92; Факс: 948-47-54

АКТ


Комиссия в составе: главный специалист ЖИ СЗАО Петрова С.В., ведущий инженер ГУП ДЕЗ «Северное Тушино» Николашена Л.В. главный инженер ООО «Сладострой» Самсонова Е.Ю., проверила выполнение работ (постановление №09-154/11 от 28.06.2011 г.) по адресу: ул.Вилиса Лациса д.35

- шкафы пожаротушения на л/к укомплектованы полностью.

Главный специалист ЖИ СЗАО

С.В.Петрова

Ведущий инженера
ГУП ДЕЗ «Северное Тушино»



Л.В.Николашена

Главного инженера
ООО «Сладострой»

Е.Ю.Самсонова

